1 ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН САНАУЫШ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

1.1 Негізгі мәліметтер:

– ЦЭ6803В электр энергиясын санауыш айнымалы токтың үш фазалы тізбектеріндегі белсенді электр энергиясын өлшеуге арналған;

– Санауыш МЕМСТ 31818.11-2012, МЕМСТ 31819.21-2012 талаптарына сәйкес келеді;

– Жұмыс температурасының ауқымы -40-тен +70°С-қа дейін;

– Санауыштың орташа қызмет ету мерзімі-30 жыл;

– Орнатудың байқау аралық интервалы – 16 жыл;

– Санауышты сертификаттау туралы ақпарат САНТ.411152.101.05 ФО формулярында және/немесе өндірушінің сайтында келтірілген;

– Ресурсын тауысқан және одан әрі пайдалануға жарамсыз (өртенген, сынған және т.б.) санауыш кәдеге жаратуға жатады;

– 1000 В дейінгі кернеумен жұмыс істеу үшін арнайы оқытылған және осы ПН-ын зерделеген адамдар ғана санауышпен жұмыс істеуге жіберіледі.

Санауыш, орындалуына қарай механикалық немесе электронды санау құрылғысымен болуы мүмкін.

Электр энергиясын санауыш туралы ақпаратпен www.energomera.ru сайтында орналасқан пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан немесе QR кодын оқу арқылы толық танысуға болады.

ЦЭ6803В Р31 **ЦЭ6803В Р32**

2 САНАУЫШТЫ ОРНАТУ

2.1 Санауышты орнату тәртібі www.energomera.ru сайтында орналасқан САНТ.411152.109 РЭ1 пайдалану нұсқаулығына сәйкес орындалады.

2.2 Клемма қалыбының бұрандаларын қатайтудың ұсынылатын сәті 2 Н•м.

3 САНАУЫШТЫҢ ЭЛЕКТРОНДЫҚ САНАУ ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ ЖАЛПЫ КӨРІНІСІ



1-сурет

4 ЕСЕПТЕУ ҚҰРАЛЫМЕН ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІН АЛУ

Санауыш электр энергиясын өспелі қорытындымен үтірдің сол жағынан тікелей киловатт-сағатпен және үтірдің оң жағынан киловатт-сағаттың оннан немесе жүзден бір бөлігімен есепке алуды жүзеге асырады.

Электрондық санау құрылғысының экранында **барлық тарифтер бойынша өспелі қорытындымен жиынтықта жинақталған электр энергиясының көрсеткіштері** киловатт-сағатпен көрсетіледі (2-сурет).

2-сурет

Механикалық санау құрылғысының экранында **барлық тарифтер бойынша өспелі қорытындымен жиынтықта жинақталған электр энергиясының көрсеткіштері** киловатт-сағатпен көрсетіледі (3-сурет).



3-сурет

Үтір болмаған кезде электр энергиясының бүтін мәні киловатт-сағатпен көрсетіледі.

Механикалық санау құрылғысының экранында **барлық тарифтер бойынша өспелі қорытындымен жиынтықта жинақталған электр энергиясының көрсеткіштері** киловатт-сағатпен көрсетіледі (4-сурет).



4-сурет

Өндіруші кәсіпорын:
«Энергомера» Электротехникалық зауыттары» АҚ
355029, Ресей, Ставрополь қ., Ленин к-сі, 415
тел.: (8652) 35-75-27, факс: 56-66-90
Тегін жедел желі: 8-800-200-75-27
e-mail: concern@energomera.ru
Кепілдік қызметі:
357106, Ставрополь өлкесі,
Невинномысск қаласы, Гагарин көшесі, 217

САНТ.411152.109.05 РЭ «Өзг.0» 13.03.2024 ж

ЦЭ6803В

Үш фазалы бір тарифті электр энергиясын санауыш

Пайдалану нұсқаулығы
САНТ.411152.109.05 РЭ



ЭНЕРГОМЕРА